

# Netzbetreiberspezifische Ergänzungen zur TAB NS Nord 2023 v2.0

der Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH

Stand: 01.02.2025

## Herausgeber und copyright



Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH

Kirchhofsweg 6

14943 Luckenwalde

Tel.: 03371 – 682 0

E-Mail: [info@sbl-gmbh.net](mailto:info@sbl-gmbh.net)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Geltungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Kontaktdaten .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Netzbetreiberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023 v2.0 .....</b>	<b>4</b>

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen der Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH bestehen aus der „TAB NS Nord 2023 v2.0“ und den vorliegenden netzbetreiberspezifischen Ergänzungen.

(2) Die netzbetreiberspezifischen Ergänzungen enthalten Hinweise und Erläuterungen zu Vorgaben der TAB NS Nord 2023 v2.0, in denen auf weitere Vorgaben des Netzbetreibers verwiesen wird oder in denen eine vorherige Abstimmung mit dem Netzbetreiber geregelt wird.

### 2. Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH  
Kirchhofsweg 6  
14943 Luckenwalde  
Tel.: 03371 682 0  
Fax: 03371 682 72  
E-Mail: [info@sbl-gmbh.net](mailto:info@sbl-gmbh.net)

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH  
Leiter Netztechnik  
Mario Holland  
Kirchhofsweg 6  
14943 Luckenwalde  
Tel.: 03371 682 50  
E-Mail: [mholland@sbl-gmbh.net](mailto:mholland@sbl-gmbh.net)

(3) Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:

Tel.: 03371 682 81

### 3. Netzbetreiberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023 v2.0

- Anmelde- und Inbetriebsetzungsverfahren elektronisch über das Portal auf der Homepage oder in Papierform möglich.
- Im Netzgebiet der SBL sind Zählerplätze und TSG-Felder grundsätzlich mit 3-Punkt Befestigung auszustatten.
- Zählerabgangsseitig ist ein 3-poliger (1-poliger bei Wechselstromanlagen) sperrbare Hauptschalter im oberen Anschlussraum vorzusehen.
- Nicht dargestellte Messkonzepte sind abstimmungspflichtig
- Zusätzlich gilt die Werknorm WN TAB 1050 der e.dis Netz GmbH
  - Ausnahme: die Seiten 12-20 sind nichtzutreffend
  - Die Werknorm stellt einen Arbeitsstand dar. Aktuelle gesetzliche Bestimmungen gehen vor.
- Die Kennzeichnung der Zählerplätze erfolgt im Netzgebiet der SBL vorzugsweise von der Straße aus, vor dem Haus stehend rechts und links. Sollte dieses Verfahren nicht möglich sein, ist gemäß der TAB 2023 Verfahren A oder der WN TAB 1050, Punkt 3.1, vorzugehen.