

Kennwerte Fernwärme Luckenwalde, 14943 Luckenwalde

- Datenbasis Energiebilanz: 2025 für abzurechnende Wärmelieferung 2026



Kennzahlen zur Veröffentlichung:

Datenbasis: Bilanzdaten 2025

f_p Primärenergiefaktor nach § 22, GEG 2024

f_{CO2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2024

Wärmenetz:	Burg	Berkenbrücker Chaussee
FW309-1 bis 7	0,74	0,55
Gültigkeit:	16.09.2026	
gCO2eq/kWh	23,17	0,00

Wärme 2026

Fernwärme-versorgungsgebiet	Burg	Berkenbrücker Chaussee
kWh	16.853.720	11.108.155

gemäß FFVAV §5 (1) 2 b) und CO2KostAufg § 3

Datenbasis Abrechnung: 2025

Gesamtes Netz gelieferte Wärme

FFVAV §5 (1) 2 a)

Energieträger-Anteile	Erdgas, HEL, fossiler Teil Abfall	%	100,0	97,7
	Erneuerbare Energie	%	0,0	2,3
Technologie-Anteile	hocheffiziente KWK	%	64,3	62,8
	Wärme aus Kesseln	%	35,7	37,2
	Abwärme	%	0,0	0,0

FFVAV §5 (3)

EE-Anteil	erneuerbar -Deponiewärme	%	0,0	2,3
	anrechenbar i.S. GEG und BEG Anschluss an öffentliches Wärmenetz		ja	ja

gemäß CO2KostAufg §3 ff

f_{CO2} zu verwenden zur Bestimmung CO2 für kWh gelieferte Wärme je Einheit abgerechnete Wärme

('Finnische Methode' für die Brennstoffallokation KWK-Wärme)

CO2-Emissionen Wärme BEHG+TEHG & Finnische Methode (EUZuVO2025)

CO2-Kosten BEHG - Wärme

$f_{CO2\text{ Kosten}}$ zu verwenden zur Bestimmung CO2-Preisbestandteil je kWh gelieferte Wärme Abrechnung

kgCO2/kWh	0,197	0,233
kg	3.319.540	2.584.789
€	182.575	142.163
€/kWh _{Wärmelieferg*}	0,0108	0,0128

AVBFernwärmeV §1a (2)

Netzverluste

MWh	855	4.315
%	4,8	28,0

Input für §42 Stromkennzeichen für Eigenerzeugung Strom KWK

(Allokation 'finnische Methode' EU ZuVO 2025)

erzeugter Strom

kgCO2/kWh el	0,299	0,298
kWh el	9.633.923	7.597.599



i.A. Sven Stiem

Sven Stiem

Berlin, 17.09.2026