

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 gemäß GEG 2024

FW-Netz: Burg



Der Gutachter bescheinigt
im Auftrag der **Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH**
dem Wärmenetz: **Burg**

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2024

(berechnet nach FW 309-1 2023, DIN V 18599-1:2018-09)

0,74

nach GEG zu verwenden

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2024

(Mindestwert nach Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)

0,74

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2024

(berechnet nach FW 309-1:05-2021, Anlage 9 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)

23,17

Anteil aus Erneuerbarer Energie, fossiler KWK

(Anteile EE, Abwärme, fossiler KWK FW309-5)

0 % aus EE; 52,7% KWK fossil

Datenbasis: Betriebsdaten
Bescheinigung gem. GEG 2024
gültig bis:
ausgestellt am:

2025

16.09.2029

17.09.2026

EEB ENERKO GmbH

Energiewirtschaftliche Beratung

Niederlassung Berlin

Stralauer Platz 23 • 10243 Berlin

Fon 030/962770-0



EEB ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Sven Stiem
fP-Gutachter AGFW-FW609